

ANÁLISIS DE AGUA

Examen Químico

Empresa:	ALMACÉN DE AGUA S.A.S. (PURAGUA - AQUALITY)	
Dirección:	Beltran sur 423 - Godoy Cruz - Mendoza	
Punto de extracción:	Bidón 12 litros	
Muestra extraída el:	14/05/26	CC N° 041/26

DESCRIPCIÓN DE EXAMEN

Conductividad Esp a 25° C - $\mu\text{s}/\text{cm}$	283
pH	6,4
Cloro libre mg./L.	0,0
Dureza total. Grados Franceses °F	7,0
Alcalinidad total mg./L. de CO_3 Ca	63,2
Cloruros mg./L.	39,3
Calcio mg./L.	28,1
Magnesio mg./L.	4,5
Carbonatos mg./L.	0,0
Bicarbonatos mg./L.	65,5

Calidad de la muestra para consumo humano según Res. 22-2021 (Mod. Art.

APTA



Ing Sergio R. Scatolón
Mat. Prof.: 4138 "A"